

COMMUNE DE VAILHAUQUES

MAIRIE DE VAILHAUQUES

9 PLACE DE LA MAIRIE - VAILHAUQUES

Sous-sol

betso INGENIERIE
EQUIPEMENTS
TECHNIQUES

Immeuble
GREEN VALLEY
849, rue Favre de Saint-Castor
34080 Montpellier
Tél : 04.67.69.12.20
Fax : 04.67.69.05.89
Courriel : betso-db@wanadoo.fr

OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
CERTIFICAT
N° 96 02 1161

ELECTRICITE

DCE

PLAN :
EL.02

INDICE :

AFFAIRE : 19.62 DATE : 01.2020 ECHELLE : 1/100°

Ind.	Date	Libellé	MODIFICATIONS

LEGENDE ELECTRICITE

- | | |
|--|--|
| ✓ INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE IP20 IK03 | — GOULOTTE PERIPHERIQUE DOUBLE COMPARTIMENTS |
| ○ VARIATEUR ECLAIRAGE | ▼ RADAR D'ECLAIRAGE |
| ⊕ PC 2x10/16 A+T IP20 IK03 | — LUMINAIRE ETANCHE LED 38W TYPE 01 |
| ⊕ PC 2x10/16 A+T IP44 IK07
H: implantation en hauteur 1.20m | ⌒ APPLIQUE INTERIEURE LED 17W GRADABLE TYPE 02 |
| ⊕ PC 2x10/16 A+T IP55 IK07 | ⌒ APPLIQUE INTERIEURE LED 20W TYPE 03 |
| ⊕ ATTENTES ELECTRIQUES DIVERS | ⌒ APPLIQUE EXTERIEURE LED 17,5W TYPE 04 |
| ⊕ PAI : - 3 PC 2x10/16 A+T
- 2 PRISE RJ 45 | ⊙ DOWNLIGHT ENCASTRE LED 10W TYPE 05 |
| ⊕ COUPURE D'URGENCE | ▬ PLAFONNIER LED 600*600 28W TYPE 06 |
| ⊕ COMMANDE VOILET ROULANT | ⊗ PLAFONNIER LED INDIRECT 600*600 46W TYPE 07 |
| ⊕ VIDEOPHONE | — REGLETTE LED 16W TYPE 08 |
| ⊕ BOUTON POUSSOIR | ⬆ BAES Evacuation (vers la droite) |
| ⊕ PLATINE DE RUE | ⬆ BAES Evacuation (vers la gauche) |
| ⊕ DETECTEUR ALARME INTRUSION | ⬆ BAES Evacuation (sur porte) |
| ⊕ SIRENE INTERIEURE ALARME INTRUSION | ⊕ DECLENCHEUR MANUEL |
| ⊕ CLAVIER ALARME INTRUSION | ⊕ SIRENE ALARME INCENDIE |
| ⊕ LIAISONS ORDINATEUR/VIDEOPROJECTEUR HDMI | ⊕ DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX |
| ⊕ PRISE TV | |

